

様式第18号（第8条関係）

既存排水処理設備撤去工事等に関するチェックリスト

1. 単独処理浄化槽撤去又はくみ取り槽撤去補助を受ける場合

検査項目	チェックポイント ※1～5の項目ごとに写真を添付すること 確認・実施した日を記入すること。	設備士 確認日
(1) 着工前	①既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽が確認できるか。	月 日
(2) 撤去工事中	①単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去を適正に撤去していることが確認できるか。	月 日
(3) 撤去完了	①背景に撤去場所の周辺状況が確認できるか。	月 日
(4) 搬出状況 (申請地)	①撤去された単独処理浄化槽又はくみ取り槽をトラックに積み込んでいる状況が確認できるか。	月 日
(5) 搬出状況 (処分場)	①処分先の入口看板及び搬出された単独処理浄化槽又はくみ取り槽を積んだトラックの搬入状況が確認できるか。	月 日
(6) 産業廃棄物管理 (マニフェスト)	①廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）を順守して適正に処分しているか。	月 日

2. 宅内配管工事補助を受ける場合

検査項目	チェックポイント ※ <u>1～5、7～8</u> の項目ごとに写真を添付すること 確認・実施した日を記入すること。	設備士 確認日
(1) 着工前	①既存宅内配管が確認できるか。	月 日
(2) 撤去工事中	①既存宅内配管を適正に撤去していることが確認できるか。	月 日
(3) 撤去完了	①背景に撤去場所の周辺状況が確認できるか。	月 日
(4) 搬出状況 (申請地)	①撤去された既存宅内配管をトラックに積み込んでいる状況が確認できるか。	月 日
(5) 搬出状況 (処分場)	①処分先の入口看板及び搬出された既存宅内配管を積んだトラックの搬入状況が確認できるか。	月 日
(6) 産業廃棄物管理 (マニフェスト)	①廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）を順守して適正に処分しているか。	月 日
(7) 新設工事中	①排出すべき汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有しているか。 ②配管設備には、排水トラップ（二重トラップでないこと）、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講じているか。 ③汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料であるか。 ④申請に該当する配管すべてが写るように撮影しているか。 拡大した写真も撮影すること。	月 日
(8) 新設工事完了	①生活排水は全て浄化槽に接続し、雨水は流入していないか。 ②配管設備の末端は、道路側溝、水路、排水路、敷地内処理などに有効に接続されているか。 ③工事完了時の状況を撮影しているか。	月 日