

令和6年度臨時水質検査(クロロエチレン)結果

結城市の水道原水におけるクロロエチレンの水質検査結果をお知らせします。

採水年月日 令和6年7月5日

採水場所	単位	基準値	測定値
本町浄水場原水	mg/l		0.0002未満
林浄水場原水	mg/l		0.0002未満