水質検査結果一覧表（令和8年度）

施設名称 ： 本町浄水場

採水場所 ： 本町浄水場水系管末部

	単位	基準値	定量下限値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
採水年月日	－	－		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/12	2026/9/9	2026/10/14					
水温	℃	－		16.5	22.5	24.0	25.0	30.0	26.0	24.0					
残留塩素	mg/l	0.1以上		0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30					
一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	－	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003												
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005												
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001												
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001												
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001												
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.002												
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004												
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01以下	0.001			0.001未満			0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1												
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05												
ホウ素及びその化合物	mg/l	1以下	0.02												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0001												
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.05以下	0.005												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	0.0001												
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02以下	0.0001												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下	0.0001												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下	0.0001												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005			0.000005未満			0.000005未満						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01以下	0.0001												
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05			0.05未満			0.10						
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002			0.002未満			0.002未満						
クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.0001			0.0026			0.0023						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003			0.003未満			0.003未満						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下	0.0001			0.0035			0.0032						
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001			0.001未満			0.001未満						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下	0.0001			0.0098			0.0089						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003			0.003未満			0.003未満						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.03以下	0.0001			0.0031			0.0029						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l	0.09以下	0.0001			0.0006			0.0005						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08以下	0.008			0.008未満			0.008未満						
亜鉛及びその化合物	mg/l	1以下	0.01												
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02			0.03			0.03						
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01												
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200以下	0.5												
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					
塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.9	7.2	7.1					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	300以下	1			64			63						
蒸発残留物	mg/l	500以下	10			150			156						
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02												
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.00001以下	0.000001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005			0.005未満			0.005未満						
フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005												
有機物（TOCの量）	mg/l	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					
pH値	－	5.8以上～8.6以下	－	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7					
味	－	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	－	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	度	5以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
総合判定	－	－		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

※項目ごとの検査頻度やその根拠については、当年度の水質検査計画を参照のこと。

水質検査結果一覧表（令和8年度）

施設名称 ： 林浄水場

採水場所 ： 林浄水場水系管末部

	単位	基準値	定量下限値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
採水年月日	－	－		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/12	2026/9/9	2026/10/14					
水温	℃	－		15.5	20.0	22.5	24.0	28.5	26.5	24.0					
残留塩素	mg/l	0.1以上		0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15					
一般細菌	/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	－	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003												
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005												
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001												
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001												
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001												
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.002												
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004												
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01以下	0.001			0.001未満			0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1												
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05												
ホウ素及びその化合物	mg/l	1以下	0.02												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0001												
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.05以下	0.005												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	0.0001												
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02以下	0.0001												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下	0.0001												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下	0.0001												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005			0.000005未満			0.000005未満						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01以下	0.0001												
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05			0.06			0.12						
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002			0.002未満			0.002未満						
クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.0001			0.0062			0.0094						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003			0.003未満			0.003未満						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下	0.0001			0.0092			0.0100						
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001			0.001未満			0.001未満						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1以下	0.0001			0.0260			0.0310						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003			0.003未満			0.003未満						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.03以下	0.0001			0.0079			0.0095						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l	0.09以下	0.0001			0.0026			0.0023						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08以下	0.008			0.008未満			0.008未満						
亜鉛及びその化合物	mg/l	1以下	0.01												
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02			0.04			0.04						
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01												
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200以下	0.5												
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					
塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	25.5	27.4	28.1	26.5	29.7	26.7	16.3					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	300以下	1			68			64						
蒸発残留物	mg/l	500以下	10			163			168						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02												
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.00001以下	0.000001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005			0.005未満			0.005未満						
フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005												
有機物（TOCの量）	mg/l	3以下	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7					
pH値	－	5.8以上～8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5					
味	－	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	－	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	度	5以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
総合判定	－	－		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

※項目ごとの検査頻度やその根拠については、当年度の水質検査計画を参照のこと。